Obveščanje javnosti skladno z Uredbo o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 61/23) - Priloga 4

1. Identifikacija upravljavca vodovoda

NAZIV DRUŽBE:	JAVNO PODJETJE VODOVOD SISTEMA B d.o.o
SEDEŽ DRUŽBE:	Trg zmage 5, 9000 Murska Sobota
DAVČNA ŠTEVILKA	SI64838595
TELEFON:	+386 (0)8 201-83-41
MATIČNA ŠTEVILKA:	6564178000
SPLETNA STRAN:	www.vodovod-b.si
E- POŠTA:	info@vodovod-b.si
ORGANIZACIJSKA OBLIKA:	družba z omejeno odgovornostjo

LASTNIŠKA STRUKTURA JAVNEGA PODJETJA VODOVOD SISTEMA B d.o.o	
Občina ustanoviteljica, družbenik	**Poslovni delež v %**
Občina Beltinci	9,37
Občina Cankova	2,86
Občina Gornji Petrovci	3,04
Občina Grad	2,98
Občina Hodoš	1,27
Občina Kuzma	2,05
Občina Moravske Toplice	14,84
Mestna občina Murska Sobota	42,37
Občina Puconci	8,88
Občina Rogašovci	4,45
Občina Šalovci	2,46
Občina Tišina	5,44

Podizvajalci Javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. na področju vodooskrbe	
PRISTOJNI PODIZVAJALEC	**OBČINA**
Komunala d.o.o. Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota	Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Murska Sobota, Rogašovci
Komuna Beltinci d.o.o. Mladinska ulica2, 9231 Beltinci	Beltinci
Čista narava d.o.o. Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice	Moravske Toplice
Püngrad d.o.o. Bodonci 127a, 9265 Bodonci	Grad, Kuzma, Puconci
Režijski obrat Občine Šalovci Šalovci 162, 9204 Šalovci	Šalovci
Režijski obrat Občine Tišina Tišina4, 9251 Tišina	Tišina

2. Oskrbovalna območja

Za grafični prikaz oskrbovalnih območij kliknite

OSKRBOVALNO OBMOČJE	**VODNI VIR**	**ŠTEVILO PORABNIKOV***	**DEZINFEKCIJA (da /ne)**	**DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO**
Sistem B	Črnske meje	37544	da	plinski klor
	Fazanerija		da	plinski klor
	Krog		da	plinski klor
Hraščice	Hraščice	7245	da	plinski klor
Dokležovje	Dokležovje	882	da	natrijev hipoklorit
Čepinci	Čepinci	447	ne	/
Domanjševci	Domanjševci	862	ne	/
Hodoš	Hodoš	271	ne	/
*Število porabnikov za leto 2022.				

Sekundarna dezinfekcija v vodohranih		
OSKRBOVALNO OBMOČJE	**VODOHRAN**	**DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO**
Sistem B	Krašči	natrijev hipoklorit
	Motovilci	natrijev hipoklorit
	Rogašovci	natrijev hipoklorit
	Kuzma	natrijev hipoklorit
	Panovci	natrijev hipoklorit
	Pindža	natrijev hipoklorit
	Lucova	natrijev hipoklorit
	Stanjevci	natrijev hipoklorit
	Vučja Gomila	natrijev hipoklorit
	Suhi vrh	natrijev hipoklorit
	Bogojina	natrijev hipoklorit
	Vaneča	plinski klor

3. Poročila o spremljanju kvalitete pitne vode so dostopna na povezavi

Za prikaz aktualnih poročil o kvaliteti pitne vode kliknite

4. Informacije o parametrih: Kalcij (Ca), Magnezij (Mg), Kalij (K)

OSKRBOVALNO OBMOČJE (OO)	VODNI VIR	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	K (mg/l)
Sistem B	Črnske meje	51	4,9	0,2
	Fazanerija	71	5,9	0,1
	Krog	50	13	0,3
Hraščice	Hraščice	43	9,7	1,5
Dokležovje	Dokležovje	63	17	5,2
Čepinci	Čepinci	15	7,2	0,9
Domanjševci	Domanjševci	23	14	0,9
Hodoš	Hodoš	22	14	0,8
Meritve je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v vodi vodnih virov.				

5. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi ter s tem povezani nasveti glede zdravja in uporabe pitne vode so dostopna na spodnjih povezavah spletne stani NIJZ:

- Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave
- Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode interna vodovodna napeljava
- Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok povišanih koncentracij svinca v pitni vodi interna vodovodna napeljava
- Preprečevanje razmnoževanja legionel v internih vodovodnih napeljavah
- Priporočila za izvedbo toplotnega šoka (dezinfekcija s toploto) pri obvladovanju razmnoževanja legionel v interni vodovodni napeljavi
- Priporočila za ravnanje pri oskrbi s pitno vodo s cisternami
- Priporočila za higiensko ravnanje in shranjevanje pitne vode pri končni distribuciji oskrbe s cisternami
- Navodila o prekuhavanju vode
- Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode

6. Nasveti za varčno in odgovorno rabo pitne vode

KONTROLIRAJMO TESTNOST ARMATUR Poskrbimo za brezhibno interno vodovodno napeljavo. Bodimo pozorni, da iz pipe ne kaplja. Če pušča pipa, lahko dnevno odteče tudi do 240 litrov vode.	**HLADNI NAPITKI** Za hladne napitke ne uporabljajmo hladne tekoče vode, ampak postavimo vrč vode v hladilnik.
PREVERJAJMO PUŠČANJE STRANIŠČNIH SPLAKOVALNIKOV Izberimo straniščni splakovalnik, ki ima dve stopnji splakovanja, z manj in več vode. Če pušča splakovalnik, lahko v eni uri odteče tudi 20 litrov vode.	**RAJE SE POSLUŽUJMO STROJNEGA KOT ROČNEGA POMIVANJA POSODE** Pri ročnem pomivanju porabimo do štirikrat več vode kot v pomivalnem stroju.
VESTNO ZAPIRAJMO PIPO, KO VODE NEPOSREDNO NE POTREBUJEMO Med ročnim pomivanjem vode, med miljenjem rok, med ščetkanjem zob, med nanašanjem šampona pri umivanju las	**PRALNI / POMIVALNI STROJ** Pri nakupu strojev preverimo varčnost, programe, velikost stroja glede na naše potrebe. Stroj vklopimo le takrat, ko je primerno poln.
POSLUŽUJMO SE PRHANJA KOT KOPANJA V KADI Poraba vode je pri prhanju trikrat manjša kot pri kopanju v kadi. Poskusimo se prhati manj kot 10 minut. Tako bomo prihranili tudi do 800 litrov na mesec.	**GLAVNI VODOVODNI VENTIL** Naučimo se uporabljati glavni vodovodni ventil interne vodovodne napeljave.
ZAMRZNJENI IZDELKI Za odtajanje zamrznjenih izdelkov ne uporabljajmo tekoče vode iz pipe.	**SPREMLJAJMO PORABO VODE NA VODOMERU** Merjenje spodbuja potrošnike k učinkoviti rabi vode in ustvari zavedanja o porabi vode.
KOZAREC ZA PITJE Premislimo, ali za pitje vedno potrebujemo drug kozarec ali lahko večkrat uporabimo istega. Tako bomo zmanjšali število kozarcev in število pranj v pomivalnem stroju.	**OKVARE NA VODOVODNEM SISTEMU** Poročajmo upravljavcu vodovodnega sistema o okvarah na javnem vodovodnem sistemu.





ZMANJŠANA PORABA VODE SE BO POZNALA TUDI NA VAŠI POLOŽNICI, ZATO VARČUJMO Z VODO!

7. Nasveti, kako ravnati v primeru tveganja za zdravje zaradi zastajanja vode v interni vodovodni napeljavi

Interna vodovodna napeljava zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajeni med priključkom na javni vodovodni sistem ter mesti uporabe pitne vode (pipe v objektu).

Pitna voda je živilo in pokvarljivo blago. Običajno živilo, ki ga dalj časa ne uporabljamo in stoji v shrambi ali hladilniku, po določenem času zavržemo. Tudi voda v interni vodovodni napeljavi ni v sterilnem okolju, zato njena uporaba, če se v njej zadržuje dalj časa (zastaja), ni priporočljiva.

Če na mestih zastajanja vode v interni vodovodni napeljavi ne ukrepamo, lahko na teh mestih pričakujemo gojišča bakterij, ki vplivajo na kakovost in zdravstveno neustreznost pitne vode v interni vodovodni napeljavi.

Vzroki zastajanja pitne vode v interni vodovodni napeljavi:

- **neustrezno načrtovana** (predimenzionirana) interna vodovodna napeljava
- **slepi (mrtvi) rokavi** interne vodovodne napeljave, kjer voda ni pretočna
- **redko uporabljene pipe** (manj uporabljeni iztoki pitne vode)

Nasveti za zmanjšanje težav zaradi zastajanja vode v interni vodovodni napeljavi:

- interna vodovodna napeljava naj bo ustrezno načrtovana (dimenzionirana) glede na število porabnikov in porabo vode v objektu, da **ne prihaja do zastajanja vode**
- evidentirati je potrebno dele, kjer voda zastaja (slepe rokave in redko uporabljene pipe) in jih odstraniti. Do takrat je treba iz teh delov **pogosto spirati vodo.**
- posebna pozornost velja v objektih, ki so le občasno naseljeni

Prav tako je priporočljivo interno vodovodno napeljavo dobro sprati po daljši odsotnosti (dopustu, prekinitvi vode). Strokovnjaki NIJZ priporočajo, da odstranimo nastavke na pipah in vodo spiramo s turbulentnim tokom vsaj 15 minut, kar izvedemo z zaporednim bolj ali manj hitrim zapiranjem in odpiranjem pipe. Preverimo stanje mrežic, jih očistimo in po potrebi zamenjamo.

Pustiti, da voda teče, je žal v nasprotju z varčevanjem z vodo.
Lahko pa vodo od izpiranja uporabimo za druge, neprehrambene namene.
Skrb za zdravje je v takih primerih pomembnejša od varčevanja.

Seveda ne smemo pozabiti na morebitne naprave za pripravo vode (npr. grelnike vode), ki zaradi zastajanja vode zelo verjetno niso v ustreznem higienskem stanju, zato naročimo servis oz. zamenjamo filtre.

Nasveti so dostopni tudi na povezavi spletne strani NIJZ:

- Izpiranje interne vodovodne napeljave v objektih v javni uporabi - NIJZ
- Preprečevanje razmnoževanja legionel v internih vodovodnih napeljavah - NIJZ
- Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode interna vodovodna napeljava - NIJZ

- Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave -NIJZ